

Strzelce Wielkie, 07.09.2020

Zamawiający:

Gmina Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie
NIP: 5080013940
REGON: 151398646

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Nazwa postępowania:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH”

Znak : ZP.271.9.2020

WYJAŚNIENIA NR 1
do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 03.09.2020:

W związku z przygotowaniem oferty proszę o informację pod ile liczników będzie podpięta instalacja oraz jakie są moce przyłączeniowe na poszczególnych licznikach.

Wyjaśnienie

Zamawiający posiada dwa przyłącza energetyczne: jedno w taryfie C22B o mocy umownej 60 kW oraz drugie w taryfie C12a o mocy umownej 40 kW. Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje wykonania trzeciego licznika pomiarowo-rozliczeniowego z przedsiębiorstwem energetycznym (trzecie przyłącze) oraz modyfikacji układu zasilania obiektu w taki sposób, aby każde przyłącze miało moc przyłączeniową nie mniejszą niż 50 kW i aby w rezultacie zostały do nich przyłączone 3 instalacje fotowoltaiczne. W zakresie wykonawcy jest również przyłączenie obwodów istniejących do poszczególnych instalacji tak, aby energią produkowaną przez instalację PV była wykorzystywana w jak największym stopniu przez obiekty szkolne na zasadzie bilansowania.

Zapytanie nr 2 z dnia 04.09.2020:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH”, uprzejmie prosimy o zmianę określonych zdolności technicznych i zawodowych
- w punkcie III.1.3) z „dwa zamówienia o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto każde obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 130 kW w każdym zamówieniu, zlokalizowanych na dachach obiektów oświatowych”

na treść „jedno zamówienia o wartości co najmniej 700.000,00 zł brutto obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 130 kW, zlokalizowanej na dachach obiektów”

- w punkcie III.1.3) c) kierownika budowy (kierownik robót branży elektrycznej) z „posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży elektrycznej, co najmniej jedno zamówienia obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachach oświatowych”

na treść „posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży elektrycznej, co najmniej jedno zamówienia obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na dachach lub instalacji naziemnej”.

Pozostawienie określonych zdolności technicznych i zawodowych w niezmienionej formule ograniczy możliwość uczestnictwa w przetargu podmiotów o bogatym doświadczeniu w projektowaniu i budowaniu instalacji dachowych oraz naziemnych na innych obiektach niż obiekty oświatowe.

Wyjaśnienie

Zamawiający, przychyliając się do wniosku wykonawcy, wprowadzi zmianę w SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający prosi Wykonawców o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, których opis zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, jako odrębny dokument.

Zapytanie nr 3 z dnia 04.09.2020:

Prosimy o potwierdzenie, że parametrem nadrzędnym, wymaganym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, jest moc całkowita instalacji, a nie moc pojedynczego panela i liczba paneli, które ostatecznie mogą być inne niż podane w PFU.

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza.

Zapytanie nr 4 z dnia 04.09.2020:

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje panel fotowoltaiczny o mocy pojedynczego panela innej niż określona w PFU, całkowita moc instalacji może się nieznacznie różnić od mocy określonej w PFU. Jaką tolerancję całkowitej mocy zainstalowanych instalacji dopuszcza Zamawiający?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza tolerancję całkowitej łącznej mocy instalacji 150,12 kWe \pm 0,5 kW.

Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
Marek Jednak

.....
Kierownik Zamawiającego