



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno  
ul. Żeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27, dz. ....

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY<br>W STRZELCACH WIELKICH |              |
| Wpłynęło:                            | 24.02.2022   |
| Ilność zał. ....                     | Podpis ..... |

PPIS.HK.903.18.2022

Pajęczno, dnia 23.02.2022r.

Wójt Gminy Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 14  
98-337 Strzelce Wielkie

#### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 18/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody w wodociągu Zamoście do spożycia w badanym zakresie

#### UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr P/0/02/2022/154/FM/1 z dnia 15.02.2022r., z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 07.02.2022r. z punktów monitoringowych wodociągu Zamoście – hydrofornia, Zamoście - Kolonia 66a, 98-337 Strzelce Wielkie.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 07.02.2022r. próbkę wody z wodociągu Zamoście do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną oraz mangan.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Zamoście spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI  
*[Podpis]*  
DOROTA BRZEZOWSKA

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
2. a/a